

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На присоединение к электрическим сетям ДПК «Зеленцино» электроустановок жилого дома [ФИО] расположенного на участке № \_\_, ДПК «Зеленцино», Александровский район

«30» ноября 2012 года.

1. Наименование объекта: Электроустановки жилого дома на участке № \_\_ ДПК «Зеленцино».

Установленная мощность: 5 кВт.

2. В том числе электронагрев:  - кВт.

3. Уровень напряжения:  В

4. Точка подключения:  Оп. № \_\_, ВЛ- \_\_ кВ ф. № 1 КТП кВА-  
- № 1 (ДПК «Зеленцино»).

5. Условия подключения: электроснабжение дома выполнить ответвлением от ВЛ-0,4 кВ с применением провода СИП2А. В доме установить ВРУ с прибором учета потребляемой электроэнергии (предусмотреть возможность опломбирования).

6. На электроснабжение объекта выполнить проект организацией, имеющей лицензию, и согласовать его с Управлением Ростехнадзора по Владимирской области, владельцем электросетей, к которым выполняется присоединение.

7. Расчет за электроэнергию: согласно ПУЭ гл. 1.5 и 1.7 требований ОАО «Владимирэнергосбыт».

8. Монтаж электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.

9. Провести прямо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями ПТЭЭП.

10. Включение электроустановок произвести после допуска в эксплуатацию Управлением Ростехнадзора по Владимирской области, владельцем электросетей, к которым выполняется присоединение.

11. Все работы производить квалифицированным электротехническим персоналом за счет средств потребителя. По техническим заданиям или наряду владельца электросетей.

12. Производить оплату за потребленную электроэнергию и потери не позднее 5-го числа следующего за расчетным месяцем, по эл. счетчику в соответствии с тарифом, установленным ОАО «Владимирэнергосбыт», в случае систематической неоплаты владелец КТП №1 (ДПК «Зеленцино») производит отключение электроэнергии при помощи обслуживающей организации.

13. Срок действия технических условий один год.

Председатель Правления ДПК «Зеленцино» \_\_\_\_\_